



Estacion Manual convencional Numens 460-002 EN | Call Point

Descripción

Los puntos de llamada manuales 460-002 EN se conectan a equipos indicadores y de control de detección de incendios no direccionables, o a equipos indicadores y de control de detección de incendios direccionables que pueden aceptar dispositivos no direccionables.

Un elemento de desplazamiento activado por presión proporciona una manera segura y conveniente para que los ocupantes del edificio inicien manualmente una condición de alarma contra incendios.

El restablecimiento del punto de llamada manual se logra insertando una llave a través de la parte inferior de la unidad para volver a colocar la cara operativa en la posición de reposo.

La gama 460 de puntos de llamada manuales proporciona a los diseñadores de sistemas de alarma y detección de incendios un producto económico que cumple con las normas para aplicaciones de seguridad humana y protección de la propiedad.