



Estación manual doble acción convencional 2099-9756 | Simplex

Descripción

Estacion manual de simple acción Simplex 2099-9756 requiere un tirón firme hacia abajo para activar el interruptor de alarma. Al completar la acción, se rompe una varilla de plástico interna (visible debajo de la palanca de tracción, el uso es opcional). El uso de una varilla de ruptura puede disuadir el vandalismo sin interferir con los requisitos mínimos de tracción necesarios para una fácil activación. La palanca de tiro se traba en la posición de alarma y permanece extendida fuera de la carcasa para proporcionar una indicación.

Estaciones manuales de alarma contra incendios para aplicaciones de propósito general

- La operación cumple con los requisitos de ADA.
- La palanca de tracción sobresale cuando se activa la alarma.
- Break-rod se suministra (el uso es opcional).
- Terminales de tornillo para conexiones de cableado.
- Cerradura con llave de restablecimiento a prueba de manipulaciones (con la misma llave que los gabinetes de alarma contra incendios Simplex®).

Los tipos de operación incluyen

- Acción única.
- Tipo de doble acción, rotura de cristal o de empuje.
- Modelo Institucional, solo operado con llave.
- Los kits opcionales de retroadaptación de una sola acción SIN AGARRE están disponibles con una palanca de tracción más fácil de operar para aplicaciones en las que los usuarios anticipados pueden encontrar difícil activar la palanca de la estación estándar.
- Cubierta de alarma local opcional.
- Contactos opcionales de señal previa y anunciador.

Múltiples opciones de montaje

- De superficie o semiempotrado con cajas estándar o cajas Simplex a juego.
- Kit de adaptador de montaje empotrado.

ESPECIFICACIONES