



435109 | Extintor Ansul Red Line Pqs-abc 20 lb I-A-20-G-1

Descripción

Ansul Red Line Extintor de Polvo Químico Seco de 20 lb 435109 (I-A-20-G-1) (Clasificación UL/ULC: 6-A:60-B:C)

Los extintores de polvo químico seco RED LINE están diseñados para la protección de peligros ordinarios y de alto riesgo. Este portátil de mano extintor se utiliza en industrias donde la ocurrencia o posibilidad de incendio es alta. El extintor RED LINE se ha activado el estándar para una protección contra incendios confiable en muchas industrias y aplicaciones que incluyen refinación, petroquímica, petróleo y natural producción de gas, minería, transporte, servicios públicos, procesamiento de metales, áreas de proceso de pintura, áreas de soldadura, áreas de almacenamiento de materiales y muchos otros.

- La carcasa resistente para productos químicos secos es un conjunto de acero de tres piezas que consta de un tubo soldado sin soldadura con una parte superior hilada, un cierre inferior y un collar mecanizado.
- El mango de aluminio antideslizante forjado coloca el extintor en un ángulo óptimo de 45° para facilitar su transporte.
- Cada conjunto de carcasa terminado se prueba hidrostáticamente a tres veces la presión de funcionamiento (600 psi =41,4 bar) y está diseñado para soportar una presión de no menos de seis veces la presión de funcionamiento normal.
- La marca de listado UL/ULC, la clasificación y la información del modelo están marcados de forma permanente en el collarín de llenado mediante tecnología de marcado de matriz de puntos.
- El receptor del cartucho está hecho de aluminio fundido con un inserto de acero inoxidable para evitar el desgaste de la rosca.
- El pasador de punción de acero inoxidable está sellado con arandelas de fieltro impregnadas que sellan contra la humedad y proporcionan lubricación al pasador
- La gran abertura de llenado de tres pulgadas permite una recarga rápida y fácil.

Nota de aplicación 1: Este agente extintor es incompatible con bases fuertes, magnesio, oxidantes fuertes como el hipoclorito de calcio (cloro de piscina) y ácidos isocianúricos; consulte la Ficha de datos de seguridad (SDS) de Foray para obtener más detalles.

Nota de aplicación 2: El párrafo 4.4.1 de la edición de 2017 de NFPA 10 requiere que todos los extintores de incendios de presión almacenada de químicos secos fabricados antes de 1984 se reemplacen *de inmediato*. El párrafo 4.4 declara que todos los extintores, independientemente del