



Extintor Ansul Sentry Pqs-abc 5 lb 442280 (AA05-1VB)

Descripción

Ansul Sentry Extintor de Polvo Químico Seco de 05 lb 442280 (AA05-1VB) (Clasificación UL/ULC: 4-A:80-B:C)

Estos extintores Ansul Sentry Clase ABC Sentry se utilizan para combatir incendios que involucran materiales combustibles ordinarios como madera, tela, papel, caucho y muchos plásticos (Clase A), así como incendios que involucran líquidos, gases y grasas inflamables (Clase B) y incendios que involucran equipos eléctricos energizados (Clase C). Foray es una excelente opción para fuegos combinados (clase A y B juntas), así como fuegos de clase A a temperaturas que congelarían el agua; Foray es al menos cuatro a cinco veces más efectivo que el mismo peso de agua en incendios de Clase A.

- Agente extintor Ansul FORAY.
- Carcasa de acero soldado sin costuras sometida a prueba hidrostática a 600 psi (41 bar).
- Pintura resistente en polvo de poliéster-uretano.
- Válvula de aluminio extruido, vástago de válvula de acero enchapado, tubo de captación de acero, pasador de anillo de acero enchapado, gancho de suspensión de CO₂ estándar.
- Manómetro grande codificado por colores.
- Listado/aprobado por UL, DOT, USCG (con el soporte adecuado).
- Opción de soporte para vehículos para los modelos de 2-1/2 y 5 libras para mantener el extintor seguro en vehículos en movimiento.

Nota : Hay un pedido mínimo de \$250 en extintores Ansul (mezcle y combine cualquier extintor Ansul; otros artículos en su pedido no cuentan para este pedido mínimo) . Nuestro sistema de comercio electrónico no tiene la capacidad de manejar eso, así que tenga en cuenta que si bien puede *pedir* , digamos, solo un extintor Ansul de 2.5 lb, no podemos venderle solo uno. Sin embargo, podemos suministrar extintores de la marca Amerex sin pedido mínimo.

Nota de aplicación 1: Este agente extintor es incompatible con bases fuertes, magnesio, oxidantes fuertes como el hipoclorito de calcio (cloro de piscina) y ácidos isocianúricos; consulte la Ficha de datos de seguridad (SDS) de Foray para obtener más detalles.

Nota de aplicación 2: El párrafo 4.4.1 de la edición de 2017 de NFPA 10 requiere que todos los extintores de incendios de presión almacenada de químicos secos fabricados antes de 1984 se reemplacen *de inmediato* . El párrafo 4.4 declara que todos los extintores, independientemente del tipo, fabricados antes de 1955 son obsoletos ya que fueron probados con estándares y sistemas de