



Modulo De Monitoreo Ravel (Avani)

Descripción

El módulo de monitor listado por UL es aplicable para monitorear la integración de cualquier dispositivo de terceros para monitorear el cambio de estado de normalmente abierto a normalmente cerrado. Tiene una función de supervisión para supervisar el circuito conectado con el sistema de terceros que tiene un LED de color ROJO para indicaciones de estado con un interruptor DIP de 8 dígitos para configuraciones de dirección.

- Fabricante indio – Estándar internacional.
- Listado por UL (9.^a edición).
- Construcción modular.
- Estado del módulo mediante LED ROJO.
- Comunicación analógica con el panel.
- Direccionamiento de módulos mediante interruptores DIP de 8 vías.
- Corriente de espera baja.
- Disponible con cajas traseras adecuadas.

Especificación eléctrica

Voltaje de funcionamiento	: 24 VCC nominales.
Corriente de alarma	: 2,7 mA máx. (bloqueado)
Corriente de espera	: 0,7 mA
Resistencia de fin de línea	: 47K ohmios
Impedancia de bucle de la línea de comunicación	: 40 ohmios
Resistencia del cableado IDC	: 100 ohmios máx.
Voltaje IDC	: 8 V máx.
Rango de temperatura	: 0°C a 49°C / 32° - 120°F
Humedad	: 93 ± 2 % HR (sin condensación) a 32 ± 2 °C / 90 ± 3 °F.

Especificación mecánica